

ZP.271.2.2024

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.), nr ogłoszenia: **2024/BZP 00101696/01**, data zamieszczenia: **12.02.2024 r.** na zadanie pod nazwą: **Przebudowa dróg gminnych w obrębie miejscowości Wąsosz.**

Informacja

na pytanie jakie wpłynęło od wykonawcy odnośnie ww. przetargu

Wójt Gminy Wąsosz działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp odnośnie pytań dotyczących postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: **Przebudowa dróg gminnych w obrębie miejscowości Wąsosz** a mianowicie:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie, jako przęsła kładki, prefabrykowanej płyty kanałowej z betonu zbrojonego kompozytem FRP, jako rozwiązania równoważnego do opisanego w dokumentacji przetargowej w zakresie funkcjonalno-użytkowym, a ponadto wykonanej z materiałów odpornych na korozję? W szczególności mowa o równoważnych cechach spełniających wymagania funkcjonalno-użytkowe, takich jak: szerokość użytkowa, nośność przęsła, wysokość balustrad.”

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie, jako przęsła kładki, prefabrykowanej płyty kanałowej z betonu zbrojonego kompozytem FRP, jako rozwiązania równoważnego pod warunkiem, że zostanie to ujęte w projekcie i wykazane jako rozwiązanie równoważne.

Zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 01.03.2024 r. do godz. 12:00.

Z poważaniem

WÓJT
Czesław Otdakowski