

ZP.271.12.2024

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.), nr ogłoszenia: **2024/BZP 00452716 /01**, data zamieszczenia: **09.08.2024 r.** na zadanie pod nazwą: **Przebudowa drogi gminnej nr 104196B Wąsosz – Obrytki.**

Informacja

na pytanie jakie wpłynęło od wykonawcy odnośnie ww. przetargu

Wójt Gminy Wąsosz działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp odnośnie pytań dotyczących postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: **Przebudowa drogi gminnej nr 104196B Wąsosz – Obrytki** a mianowicie:

1. Z analizy dokumentacji przetargowej wynika, że realizacja przedsięwzięcia będzie prowadzona na działkach nr 811 obręb 15 Wąsosz, nr 223/2 i nr 223/1 obręb 8 Łempice. W pfu wymienione są działki nr 811 obręb 15 Wąsosz i nr 232/1 obręb 8 Łempice. Wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
2. Z analizy dokumentacji przetargowej wynika, że istniejąca droga na odcinku od około km 1+600 do około km 2+000 zlokalizowana jest poza pasem drogowym. Tego odcinka drogi nie można wykonać w sposób opisany w pfu (obustronne poszerzenie istniejącej jezdni). Wnosimy o przedstawienie rozwiązania przebudowy powyższego odcinka drogi.
3. Wnosimy o potwierdzenie, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach uzyska Zamawiający (jak opisano to w pfu) i nie wchodzi ona w zakres zamówienia i należy jej uwzględniać w cenie oferty.
4. Wnosimy o potwierdzenie, że w przypadku zawarcia w decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych, nasadzenia wykona Zamawiający i nie wchodzi one w zakres zamówienia i nie należy ich uwzględniać w cenie oferty.
5. Wnosimy o wskazanie miejsca odwozu gruntu pochodzącego z usuwania ziemi urodzajnej i wykonywania koryt pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zjazdów.
6. Wnosimy o wskazanie miejsca odwozu drewna powstałego z wycinania i karczowania drzew.
7. Wnosimy o potwierdzenie, że opisana w pfu minimalna szerokość zjazdów 4,5 m dotyczy szerokości jezdni zjazdów.
8. Wnosimy o sprecyzowanie zakresu oznakowania pionowego przewidzianego do zaprojektowania i wykonania.
9. Wnosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje zaprojektowania i wykonania oznakowania poziomego. Zamawiający wymaga wykonania oznakowania poziomego?.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający informuje, że modernizacja drogi będzie prowadzona na działkach nr 811 obręb 15 Wąsosz, nr 223/2 i nr 223/1 obręb 8 Łempice.

Ad. 2 Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie zobowiązany wyznaczyć pas drogowy i dokonać korekty przebudowywanej drogi tak aby nie wykraczała poza pas drogowy. Ponieważ zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj – wybuduj” to po stronie Wykonawcy będzie opracowanie rozwiązania przebudowy przedmiotowego odcinka. Wykonawca musi zrealizować przedmiotowe prace zgodnie ze sztuką budowlaną.

Ad. 3 Zamawiający informuje, że po stronie Wykonawcy będzie przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej natomiast wnioski składać będzie Zamawiający.

Ad. 4 Zamawiający potwierdza, że w przypadku konieczności wykonania nasadzeń zastępczych wykona je samodzielnie..

Ad. 5 Zamawiający informuje, że miejsce do odwozu gruntu pochodzącego z usuwania ziemi urodzajnej i wykonywania koryt pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zjazdów będzie oddalone maksymalnie o 5 km od przebudowywanej drogi.

Ad. 6 Zamawiający informuje, że drewno pozyskane z wycinki i karczowania będzie wywożone na ten sam teren co ziemia urodzajna.

Ad. 7 Zamawiający potwierdza, że minimalna szerokość zjazdów 4,5 m dotyczy szerokości jezdni zjazdów

Ad. 8 Zamawiający informuje, że zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj – wybuduj” i to na etapie projektowania Wykonawca będzie zobowiązany opracować projekt stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym.

Ad. 9 Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym odcinku drogi nie przewiduje się wykonania oznakowania poziomego.

Zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. do dnia 27.08.2024 r. do godz. 12:00.

Z poważaniem

WÓJT

mgr Tomasz Krukowski